

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**  
**№ 278 \2680**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644031, г. Омск, ул. 2-ая  
Производственная, д. 41, тел. (3812)28-47-43, e-mail: pou\_ogu@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1767,7 кв.м;
  - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5352,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1987, год последнего капитального ремонта: 2017.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г., капитального 01.05.2035 г.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Омская гуманитарная академия» (ЧУОО ВО «ОмГА»)  
(полное наименование, сокращенное наименование).
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644105, г.Омск, ул. 4-ая  
Челюскинцев, д. 2 «А», тел. (3812)68-35-96, e-mail: pou\_ogu@mail.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Автономная некоммерческая организация «Академия гуманитарных наук и образования»,

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644105, г.Омск, ул. 4-ая Челюскинцев, д. 2 «А», тел. (3812)28-47-43, e-mail: pou\_ogu@mail.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 150, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

2.8. Вместимость, пропускная способность нет данных.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №386 – остановка «Фабрика нетканых материалов»

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), \_\_\_\_\_

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, **нет** (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	Б
Передвигающиеся в креслах-колясках	Б
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 18
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		3, 4, 5, 17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		11, 14, 15, 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		9,10,13
4.1	Жилые помещения(в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		6, 7, 12, 19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с

нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов**  
(по наименьшему значению функциональных зон, табл. 3.4): Объект ДЧ-В



## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Объект постройки 1987 года	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Капитальный ремонт здания проведен в 2017 г.	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом	1		-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг потребности инвалидов.	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	-	-		
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-		-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-		-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	4 кв. 2028г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	4 кв. 2028г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать положение и инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Определить маршрут движения инвалидов по объекту.	4 кв. 2028г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решения
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.		
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:				
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	4кв. 2028г.
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов	-	1	-	4кв. 2028г
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом	-	1	-	4кв. 2028г.

**Привести в соответствие СП 59.13330.2020 п 5.2**

Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6,0х3,6м, куда входят место для автомобиля (4,8х2,4м) и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1,2 м, дорожный знак на высоте 1,5м-

**Привести в соответствие СП 59.13330.2020 п 6.1**

1. На проходной у входной двери установить кнопку вызова. Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.). Кнопка должна работать под напряжением 12 В. Заменить глухую вставку в дверном полотне проходной на светопрозрачную. Высота порога не должна превышать 0,014м. На дверях предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

Заменить визуальную информацию на тактильно-визуальную. Информационные обозначения внутри учреждения

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг потребностей инвалидов	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1-	-	Размещение системы информации на объекте для различных категорий инвалидов. Рекомендуются в вестибюле предусматривать оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху (Информационное табло, бегущая строка, текстфон и др.), устанавливать мнемосхему.-	4кв. 2028г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	1	-	Организовать доступ сурдопереводчика на объект при необходимости.	4кв. 2028г.
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	1		-	-	-
4.8. Пандусы	1		-	-	-
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1		-	-	-



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	1	-	-	-	-
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	1	-	-	Обслуживание МГН предусмотрено на первом этаже. Рекомендуются для категорий инвалидов (С,О,У,Г) оборудовать и второй этаж. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. Ширина дверного проема должна быть 90 см. Порог не должен превышать 0,014 м.	-
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1	-	-	Проведение массовых мероприятий предусматривается в другом учебном корпусе.	-
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	1	-	Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	4 кв. 2028г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование,	1	-	0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнени я решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным	-	-	нет данны х	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнени я решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1	-	-		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	Нет данны х	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-		0	-	-
8. Доля инвалидов, получивших	-		-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.		
мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %				
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-		-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-		-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-		-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе	-		-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнени я решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	1	-	0		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-		Нет данных		-
16. Доля сотрудников организаций, на которых	-	1	0	Назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	4 кв. 2028г.



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: II. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (зона ответственности Администрация ЦАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2023 г – 2028г.**

в рамках исполнения **п.3.6 паспорта доступности**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается **акт экспертной оценки от 02 декабря 2022 года.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **<http://zhit-vmeste.ru>**

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "22"11 2022 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "02" 12 2022 года № 1.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "05" 12 2022 года № 1.

Ректор  
(должность уполномоченного  
представителя участника)



А. Э. Еремеев  
(инициалы, фамилия)

Дата «07» декабря 2022 года