

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 188

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус .
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. №2 А, тел.: (381-2)28-47-43, факс 28-47-37, E-mail: pou_ogu@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4829,3 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3150 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1970, год последнего капитального ремонта: 2015 .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017 г., капитального 01.05.2035г .
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Омская гуманитарная академия» (ЧУОО ВО «ОмГА») .
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. №2 А, тел.: (381-2)28-47-43, факс 28-47-37, E-mail: pou_ogu@mail.ru .
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Автономная некоммерческая организация (Академия гуманитарных наук и образования).
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. №2 А, тел.: (381-2)28-47-43, факс 28-47-37, E-mail: pou_ogu@mail.ru .

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 150, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом с улицы 4-я Челюскинцев до остановки «МСЧ-11»: автобусы: 47; маршрутное такси: 47,209(Ч),210(З),353,392 Остановка «Школа милиции». остановка доступна частично для всех маломобильных групп населения (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 381 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5-7 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.
- 3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации *(нужное подчеркнуть)*.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*, перепад высоты пешеходной дорожки в месте пересечения с проездом на территорию ГКБ№ 11(80 см)

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	Б
Передвигающиеся в креслах-колясках	Б
С нарушениями слуха	А
С нарушениями умственного развития	-
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		6,7,8
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		10,11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

Объект признан ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1				
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1				
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Адаптировать территорию	2030г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1		-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Организовать парковку, на которой предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов размером 6,0х3,6 м., установить знак парковки для инвалидов на высоте 1,5м.	2030г.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	1				
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МПН указателями и	2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	1			тактильной информацией.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски		1		наличие штатной кресло-коляски	2030г.
4.7. Поручни	1				
4.8. Пандусы	1				
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения					2030г.
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Установить раковину	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой				консольного типа на высоте 0,80м. Раковины типа «тюльпан» не допустимы.	
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		оборудовать индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	2030 г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %		1	0	оказание ситуационной помощи	2030 г.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированному основному общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам			Нет данных		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			Нет данных		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			Нет данных		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			Нет данных		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			Нет данных		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			Нет данных		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			Нет данных		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			Нет данных		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			1		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2030 г.

в рамках исполнения: п.3.6 паспорта доступности от 06.12.2016 г

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Автономная некоммерческая организация (Академия гуманитарных наук и образования)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от " 28 " 10 2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от " 21 " 11 2016 года № .
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от " " 2016 года № , протокол " " 2022 года № .

Руководитель


(подпись)


(инициалы, фамилия)

Дата " 20 " декабря 2022 года

